



EZ/6/2015

Warszawa, dnia 22.09.2015 r.

Wykonawcy

dot.: zapytanie ofertowe nr EZ/8/2015 na dostawę rolet i żaluzji pionowych typu verticale oraz folii wraz z ich montażem w otworach okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach laboratoryjnych budynku „Tech-Safe-Bio”

WYJAŚNIENIE

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przekazuje następującą informację w związku z pytaniem złożonym drogą mailową w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiału roletowego, gdyż podane kryteria w zapytaniu ofertowym wykluczają się, tj.: wzorzystość materiału wyklucza posiadanie przez niego atestu niepalności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) do wykończenia wewnątrz w bud. ZL III nie można stosować materiałów **łatwo zapalnych**, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące (zgodnie z paragrafem 258). Materiał rolet i żaluzji musi spełniać powyższe warunki.

Pytanie 2. Zamawiający wymaga atestu niepalności na tkaninę do rolet i delikatnego wzoru - na rynku z atestem niepalności są dostępne tylko tkaniny jednolite, proszę o zrezygnowanie z jednego z wymogów i przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:


- 1) Zamawiający wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) do



wykończenia wewnątrz w bud. ZL III nie można stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące (zgodnie z paragrafem 258). Materiał rolet i żaluzji musi spełniać powyższe warunki.

- 2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 22 września 2015 r. do godziny 12,00.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


mgr Miroslaw Flejmer